



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Νο : 901057
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ : ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ
ΠΡΟΪΟΝ : ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΤΥΠΟΣ : Κ.Β.Τ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ
ΟΔΗΓΙΑ : LVD 2006/95/ΕΚ
ΠΡΟΤΥΠΑ : EN 60529:1991 +A1:2000, EN 62208:2003

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : Με εντολή της Εταιρείας ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήριά μας έλεγχοι συμμόρφωσης του ανωτέρω αναφερόμενου προϊόντος και προέκυψε η συμμόρφωσή του ως προς τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων προτύπων σε ότι αφορά την στεγανότητα του σχετικά με την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη και είσοδο στερεών σωμάτων καθώς και την στεγανότητα τους σχετικά με την εισροή νερού, βαθμού στεγανότητας IP55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

- Τα ως άνω βεβαιωθέντα ισχύουν μόνο για το ελεγχθέν δείγμα του εν λόγω προϊόντος για το οποίο εκδόθηκε η Έκθεση Δοκιμών της LABOR με Α/Α 504182 από 12-03-2010.
- Αντίγραφο του παρόντος Πιστοποιητικού υποβάλλεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ LABOR S.A.

Λ Α Μ Π Ο Ρ Α. Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 84, 15344 ΠΑΛΛΗΝΗ
ΤΗΛ: 6033377 FAX: 6033378
ΑΦΜ 09433025 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Κ. ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, ΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 15-03-2010