



## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Νο** : 901056  
**ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ** : ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ  
**ΠΡΟΪΟΝ** : ΠΕΔΙΟ (ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)  
**ΤΥΠΟΣ** : ΜΑΤ.Σ.Π  
**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ** : ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ  
**ΟΔΗΓΙΑ** : LVD 2006/95/ΕΚ  
**ΠΡΟΤΥΠΑ** : EN 60529:1991 +A1:2000, EN 62208:2003

**ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ** : Με εντολή της Εταιρείας ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΒΕΕ πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήριά μας έλεγχοι συμμόρφωσης του ανωτέρω αναφερόμενου προϊόντος και προέκυψε η συμμόρφωσή του ως προς τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων προτύπων σε ότι αφορά την στεγανότητα του σχετικά με την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη και είσοδο στερεών σωμάτων καθώς και την στεγανότητα τους σχετικά με την εισροή νερού, βαθμού στεγανότητας IP55.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** :

- Τα ως άνω βεβαιωθέντα ισχύουν μόνο για το ελεγχθέν δείγμα του εν λόγω προϊόντος για το οποίο εκδόθηκε η Έκθεση Δοκιμών της LABOR με Α/Α 504181 από 12-03-2010.
- Αντίγραφο του παρόντος Πιστοποιητικού υποβάλλεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ LABOR S.A.

Λ Α Μ Π Ο Ρ Α. Ε.  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 84, 15344 ΠΑΛΛΗΝΗ  
ΤΗΛ. 60.33.377 FAX: 60.33.378  
ΑΦΜ 09433023 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

**Κ. ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ**  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, ΕΕ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 15-03-2010